

17.9-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.9-018

Tanımı 24kV, 2-20A OG Sigorta Patronu

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	43,83	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	40,37	0,00	0,00
2014	41,35	0,00	0,00
2013	39,41	0,00	0,00
2019	54,49	0,00	0,00
2017	43,66	0,00	0,00
2022-1	238,20	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	359,43	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	45,65	0,00	0,00
2020	61,21	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	94,77	0,00	0,00

17.9-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, dahili ve harici tip seksiyonerler için sigorta buşonu (patronu). Sigorta buşonları (patronları) porselen ve optik göstergeli olacaktır. (Birim fiyatlar optik göstergeli sigorta buşonuna (patronuna) göre hazırlandığından optik göstergeli olmadığı takdirde malzeme birim fiyatından % 30 düşölerek ödeme yapılır.)
- b) Montaj: Sigorta buşonlarının (patronlarının) nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları ve yerlerine takılması seksiyoner montaj birim fiyatına dahildir.

17.9-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.