

11.1.1-023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1.1-023

Tanımı 36kV (Porselen, A Kat.400 kg) Harici Tip Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 69,28 | 24,38 | 9,80 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 100,66 | 35,32 | 14,20 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 78,79 | 27,12 | 10,91 |
| 2015 | 84,81 | 28,95 | 11,64 |
| 2023-1 | 967,84 | 205,93 | 82,82 |
| 2022-1 | 457,81 | 116,69 | 46,90 |
| 2017 | 113,63 | 38,77 | 15,59 |
| 2018 | 129,74 | 44,90 | 18,05 |
| 2019 | 168,37 | 60,15 | 24,18 |
| 2021 | 203,16 | 71,31 | 28,67 |
| 2020 | 165,47 | 64,16 | 25,79 |

11.1.1-023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1.1-023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.