

17.1-041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.1-041

Tanımı 36kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1358,10	552,40	309,50
2017	2054,50	920,80	529,20
2015	1707,00	677,00	382,70
2016	1995,10	857,10	492,60
2014	1519,70	613,00	342,80
2019	3187,22	1369,68	779,77
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	2442,97	1044,23	597,12
2023-1	18328,32	4303,04	2433,67
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	9555,91	2491,66	1407,10
2020	3669,79	1427,37	818,04
2021	4360,11	1549,34	894,88
2004	0,00	0,00	0,00

17.1-041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) hücre dışından kumanda mekanizması ve irtibat boruları ile birlikte Üç fazlı seksiyoner.
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.1-041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.