

## 17.11-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.11-005

**Tanımı** 17.5kV, 400A, 10MVA Dâhili Tip Güç Ayırıcısı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2789,10	662,00	371,40
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	21619,84	2967,30	1686,58
2008	0,00	0,00	0,00
2014	3128,50	734,50	411,30
2023-1	42151,67	5119,11	2914,62
2018	4943,72	1250,45	716,25
2016	4033,80	1029,20	591,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	3532,50	813,00	459,30
2019	6436,94	1637,89	935,16
2017	4097,60	1104,20	634,90
2021	9269,72	1848,12	1072,81
2020	7625,65	1704,74	980,89

## 17.11-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, bir güç anahtarı ile buna seri bađlı yüksek gerilim güç sigortalarından oluşın, nominal yükte manevra yapmaya elverişli kısa devre akımlarını taşıyabilen, üç fazlı sigortalı güç ayırıcısı. Üçü yedek olmak üzere altı adet sigorta patronu, kumanda mekanizması ve boruları dahil.

## 17.11-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.