

17.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.11-006

Tanımı 17.5kV, 400A, 20MVA Dâhili Tip Güç Ayırıcısı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	2902,20	663,10	371,40
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	3255,80	735,80	411,30
2023-1	44104,76	5124,65	2914,62
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	22604,90	2971,42	1686,58
2015	3677,10	814,50	459,30
2017	4256,60	1105,80	634,90
2018	5139,80	1252,30	716,25
2019	6691,77	1640,33	935,16
2020	7939,10	1706,80	980,89
2016	4193,40	1030,80	591,00
2021	9661,68	1849,78	1072,81

17.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, bir güç anahtarı ile buna seri bağlı yüksek gerilim güç sigortalarından oluşan, nominal yükte manevra yapmaya elverişli kısa devre akımlarını taşıyabilen, üç fazlı sigortalı güç ayırıcısı. Üçü yedek olmak üzere altı adet sigorta patronu, kumanda mekanizması ve boruları dahil.

17.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.