

## 22.4.7-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>22.4.7-003</b>
<b>Tanımı</b>	12 kV, 630A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	3241,00	1647,00	317,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	6575,41	3730,85	721,10
2017	4350,00	2521,00	489,00
2022-1	19259,48	6763,91	1302,79
2013	2899,00	1486,00	286,00
2016	3940,00	2344,00	455,00
2015	3375,00	1832,00	354,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	42073,88	11683,38	2246,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	6944,65	3908,89	756,80
2012	0,00	0,00	0,00
2021	8326,05	4269,05	828,21
2018	4992,21	2851,00	551,98

## 22.4.7-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafına olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- kablo bağlantı düzeneđi,
- ana devrenin gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri
- termostat kontrollü ısıtıcı. Kablo giriş bağlantı hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.7-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.