

## 22.4.7-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.4.7-004

**Tanımı** 12 kV, 1250A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	3489,00	1650,00	317,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	5324,52	2851,87	551,98
2005	0,00	0,00	0,00
2021	8949,12	4264,14	828,21
2013	3119,00	1489,00	286,00
2015	3614,00	1833,00	354,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	4634,00	2523,00	489,00
2019	7015,04	3730,17	721,10
2016	4190,00	2347,00	455,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	21182,55	6752,80	1302,79
2008	0,00	0,00	0,00
2020	7411,94	3906,28	756,80
2023-1	46784,57	11689,94	2246,00

## 22.4.7-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- kablo bağlantı düzeneği,
- ana devrenin gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri
- termostat kontrollü ısıtıcı. Kablo giriş bağlantı hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.7-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.