

## 32.34.12-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.12-003

**Tanımı** 10kV, 1x50s/16 mm<sup>2</sup> YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	66,90	46,98	0,00
2022-1	281,64	171,34	0,00
2014	61,86	42,13	0,00
2017	87,10	64,58	0,00
2020	137,21	99,70	0,00
2018	99,21	72,84	0,00
2021	157,41	109,01	0,00
2016	81,47	60,14	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	499,84	296,17	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	127,91	95,07	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	54,08	38,06	0,00

## 32.34.12-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.34.12-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.