

32.34.12-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.12-011

Tanımı 10kV, 3x35s/16 mm² YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	183,51	120,21	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	239,97	171,56	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	159,98	108,59	0,00
2017	256,49	184,24	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	292,43	207,81	0,00
2022-1	842,97	488,99	0,00
2015	197,95	134,03	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	466,42	311,10	0,00
2020	404,86	284,49	0,00
2019	376,66	271,28	0,00
2023-1	1498,25	844,64	0,00

32.34.12-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.12-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.