

32.34.12-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.12-012

Tanımı 10kV, 3x50s/16 mm² YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	868,32	514,34	0,00
2014	189,73	126,43	0,00
2013	165,60	114,21	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	204,88	140,96	0,00
2018	303,18	218,56	0,00
2019	390,70	285,32	0,00
2017	266,02	193,77	0,00
2020	419,60	299,23	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	482,54	327,22	0,00
2023-1	1542,15	888,54	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	248,84	180,43	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

32.34.12-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.12-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.