

32.34.12-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.12-015

Tanımı 10kV, 3x120s/16 mm² YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	190,16	133,09	0,00
2014	217,63	147,33	0,00
2017	306,05	225,81	0,00
2016	286,25	210,26	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	482,41	348,73	0,00
2018	348,69	254,71	0,00
2021	553,85	381,36	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1761,49	1035,61	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	992,57	599,45	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	449,54	332,51	0,00
2015	235,25	164,27	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

32.34.12-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.12-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.