

## 32.33-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.33-026

**Tanımı** 1kV, 4x2.5 mm<sup>2</sup> NYY T-Muf

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	71,24	63,44	0,00
2016	98,96	90,53	0,00
2018	120,10	109,68	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	301,77	258,18	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	106,13	97,23	0,00
2015	78,61	70,73	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	63,63	57,30	0,00
2021	183,36	164,24	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	156,17	143,19	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	165,00	150,18	0,00
2023-1	526,40	445,92	0,00

## 32.33-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.33-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.