

## 32.34.10-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.10-015

**Tanımı** 15kV, 3x120s/16 mm<sup>2</sup> E3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	189,61	123,23	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	872,42	501,28	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	165,21	111,32	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1551,35	866,05	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	247,60	175,86	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	204,42	137,40	0,00
2019	388,58	278,09	0,00
2017	264,62	188,86	0,00
2020	417,84	291,64	0,00
2018	301,74	213,02	0,00
2024	2733,89	1484,03	0,00
2021	481,76	318,91	0,00

## 32.34.10-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.34.10-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.