

32.34.14-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.14-006
Tanımı	35kV, 1x150s/25 mm ² YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	99,14	61,30	0,00
2014	114,47	67,86	0,00
2015	122,73	75,66	0,00
2023-1	958,41	477,06	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	536,76	276,08	0,00
2017	157,22	104,01	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	230,76	153,15	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	249,25	160,61	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	179,64	117,32	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	290,02	175,64	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	147,23	96,85	0,00

32.34.14-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.14-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.