

## 32.34.14-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.14-016

**Tanımı** 35kV, 3x240s/25 mm<sup>2</sup> YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	321,97	194,32	0,00
2020	808,11	509,16	0,00
2022-1	1754,37	875,20	0,00
2024	5551,62	2590,93	0,00
2018	582,07	371,90	0,00
2021	942,55	556,79	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	3135,35	1511,99	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	476,95	307,01	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	372,33	215,11	0,00
2017	509,16	329,71	0,00
2019	747,23	485,50	0,00
2015	398,60	239,85	0,00

## 32.34.14-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.34.14-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.