

## 32.34.16-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.16-002

**Tanımı** 15kV, 1x35s/16 mm<sup>2</sup> Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1888,47	116,03	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	258,01	28,54	0,00
2014	173,59	16,51	0,00
2015	177,02	18,41	0,00
2016	193,34	23,56	0,00
2022-1	1027,03	67,13	0,00
2020	365,46	39,06	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2024	2859,65	198,82	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	142,43	14,91	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	463,90	42,71	0,00
2017	221,22	25,30	0,00
2019	323,01	37,25	0,00

## 32.34.16-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- b) Montaj: Şartnamesine ve tekniđine uygun şekilde yapılacak.

## 32.34.16-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.