

32.34.16-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.16-007

Tanımı 15kV, 1x150s/25 mm² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	152,81	19,96	0,00
2023-1	2001,46	155,11	0,00
2014	185,72	22,09	0,00
2022-1	1089,76	89,83	0,00
2016	208,38	31,51	0,00
2021	495,90	57,15	0,00
2018	277,21	38,17	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	237,93	33,84	0,00
2015	189,85	24,62	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	347,51	49,83	0,00
2020	392,28	52,26	0,00
2024	3037,55	265,76	0,00

32.34.16-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- Montaj: Şartnamesine ve tekniđine uygun şekilde yapılacak.

32.34.16-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.