

32.34.16-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.16-009

Tanımı 15kV, 1x240s/25 mm² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	251,48	39,21	0,00
2015	200,36	28,52	0,00
2014	195,76	25,58	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	220,44	36,50	0,00
2020	414,23	60,60	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	522,60	66,29	0,00
2013	161,28	23,11	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	2100,20	179,94	0,00
2022-1	1144,19	104,23	0,00
2019	367,37	57,77	0,00
2018	292,85	44,24	0,00
2024	3191,13	308,39	0,00

32.34.16-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- Montaj: Şartnamesine ve tekniđine uygun şekilde yapılacak.

32.34.16-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.