

32.34.9-022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.9-022
Tanımı	2x50 s mm ² , 0.6/1 kV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YVY (NYY)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	135,42	119,48	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	85,88	75,54	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	92,05	81,13	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	268,95	215,42	0,00
2023-1	471,04	372,20	0,00
2020	143,51	125,31	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	160,53	137,04	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	104,32	91,52	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

32.34.9-022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.