

32.34.9-044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.9-044

Tanımı 4x1.5 mm², 0.6/1 kV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YVY (NYV)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	249,94	205,67	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	80,74	72,19	0,00
2023-1	437,04	355,30	0,00
2017	86,55	77,52	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	98,01	87,43	0,00
2021	150,28	130,86	0,00
2020	134,73	119,68	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	127,31	114,13	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

32.34.9-044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafięi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.