

32.14.4-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-001

Tanımı 1x25ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSÝ) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direęe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	18,11	6,57	4,08
2014	19,86	7,28	4,54
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	125,74	31,30	19,29
2019	35,13	16,12	10,02
2015	20,33	7,74	4,82
2018	26,69	12,04	7,51
2020	40,43	17,30	10,74
2021	49,43	19,37	12,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	200,73	55,42	34,24
2024	330,24	97,56	60,03
2017	24,42	10,41	6,51
2016	22,48	9,46	5,93

32.14.4-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.