

32.14.4-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-002

Tanımı 1x35ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2013	19,82	6,67	4,13
2016	24,47	9,63	6,01
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	22,21	7,87	4,89
2014	21,73	7,40	4,59
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	222,30	56,72	35,37
2018	28,96	12,27	7,66
2006	0,00	0,00	0,00
2019	38,10	16,44	10,25
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	139,61	32,00	19,95
2020	44,00	17,64	11,03
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	53,99	19,73	12,37
2017	26,56	10,60	6,62
2012	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.4-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.