

32.14.4-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-003

Tanımı 1x50ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	26,77	9,80	6,10
2019	41,45	16,67	10,37
2013	21,83	6,79	4,19
2014	23,92	7,53	4,65
2004	0,00	0,00	0,00
2017	29,04	10,78	6,71
2023-1	246,50	57,10	35,56
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	24,41	8,01	4,95
2011	0,00	0,00	0,00
2024	403,69	100,43	62,43
2022-1	155,36	32,27	20,08
2021	59,11	19,93	12,47
2020	48,00	17,85	11,13
2018	31,56	12,46	7,75

32.14.4-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.