

## 32.14.4-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14.4-003

**Tanımı** 1x50ş/16 mm<sup>2</sup>, 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)  
(beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	21,83	6,79	4,19
2010	0,00	0,00	0,00
2016	26,77	9,80	6,10
2017	29,04	10,78	6,71
2003	0,00	0,00	0,00
2019	41,45	16,67	10,37
2020	48,00	17,85	11,13
2015	24,41	8,01	4,95
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	155,36	32,27	20,08
2014	23,92	7,53	4,65
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	31,56	12,46	7,75
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	246,50	57,10	35,56
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	59,11	19,93	12,47

## 32.14.4-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14.4-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.