

32.14.4-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-005

Tanımı 1x95ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSÝ) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 35,28 | 10,43 | 6,41 |
| 2017 | 38,21 | 11,47 | 7,06 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 32,00 | 8,01 | 4,88 |
| 2015 | 32,55 | 8,53 | 5,21 |
| 2018 | 41,22 | 13,27 | 8,16 |
| 2013 | 29,23 | 7,22 | 4,39 |
| 2022-1 | 214,63 | 34,46 | 21,18 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 338,00 | 60,77 | 37,41 |
| 2020 | 63,13 | 19,00 | 11,71 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 78,52 | 21,17 | 13,10 |
| 2019 | 54,03 | 17,77 | 10,92 |
| 2024 | 551,17 | 107,27 | 65,87 |

32.14.4-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.