

32.14.4-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-005

Tanımı 1x95ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSÝ) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	32,00	8,01	4,88
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	38,21	11,47	7,06
2010	0,00	0,00	0,00
2020	63,13	19,00	11,71
2015	32,55	8,53	5,21
2012	0,00	0,00	0,00
2019	54,03	17,77	10,92
2023-1	338,00	60,77	37,41
2022-1	214,63	34,46	21,18
2016	35,28	10,43	6,41
2021	78,52	21,17	13,10
2013	29,23	7,22	4,39
2005	0,00	0,00	0,00
2018	41,22	13,27	8,16

32.14.4-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.