

32.14.4-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-008

Tanımı 1x185ş/25 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	46,86	8,09	4,80
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	51,85	9,57	5,69
2022-1	355,29	38,07	22,59
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	64,02	14,81	8,88
2021	124,40	23,42	14,09
2019	83,63	19,78	11,82
2014	51,21	8,97	5,32
2024	899,75	118,18	69,94
2016	55,45	11,70	7,03
2020	98,78	21,08	12,64
2017	59,90	12,83	7,72
2023-1	555,16	67,05	40,00

32.14.4-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.