

32.14.4-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-009

Tanımı 1x240ş/25 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2019	100,69	21,09	12,49
2008	0,00	0,00	0,00
2017	72,37	13,69	8,15
2016	67,04	12,51	7,45
2005	0,00	0,00	0,00
2020	119,30	22,43	13,36
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	56,93	8,62	5,04
2022-1	435,98	40,51	23,89
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	679,83	71,33	42,27
2015	62,91	10,21	6,01
2018	77,15	15,80	9,38
2014	62,20	9,56	5,59
2009	0,00	0,00	0,00
2021	150,73	24,85	14,90
2004	0,00	0,00	0,00

32.14.4-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.