

32.14.4-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-012

Tanımı 3x50ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	76,31	15,69	9,24
2003	0,00	0,00	0,00
2017	82,35	17,12	10,10
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	114,68	26,20	15,40
2007	0,00	0,00	0,00
2018	87,89	19,69	11,59
2005	0,00	0,00	0,00
2020	135,42	27,75	16,40
2015	71,34	12,75	7,42
2011	0,00	0,00	0,00
2014	70,39	11,87	6,85
2013	64,41	10,70	6,18
2022-1	489,38	49,79	29,21
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	763,62	87,23	51,19
2012	0,00	0,00	0,00
2021	170,56	30,63	18,21

32.14.4-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.