

## 32.14.4-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14.4-016

**Tanımı** 3x150ş/25 mm<sup>2</sup>, 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)  
(beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	990,62	67,45	37,53
2019	221,59	35,78	20,12
2020	263,86	37,74	21,34
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	127,49	14,70	8,11
2006	0,00	0,00	0,00
2017	160,46	23,49	13,36
2016	148,93	21,63	12,30
2004	0,00	0,00	0,00
2018	170,18	26,96	15,24
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	335,32	41,46	23,61
2023-1	1538,19	117,73	65,78
2011	0,00	0,00	0,00
2015	140,57	17,55	9,79
2014	139,19	16,29	8,98

## 32.14.4-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14.4-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.