

32.14.4-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-017

Tanımı 3x185ş/25 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSJ) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	175,35	24,40	13,77
2019	260,56	40,23	22,49
2014	164,06	18,33	10,01
2013	150,29	16,55	9,04
2022-1	1170,06	75,43	41,83
2024	2928,60	231,68	126,68
2015	165,67	19,79	10,93
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	188,90	26,48	14,95
2023-1	1816,03	131,74	73,05
2020	310,38	42,26	23,81
2018	200,17	30,35	17,04
2021	394,67	46,23	26,28

32.14.4-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.