

32.34.11.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.11.1-012

Tanımı 3x95 s/16 mm², 20.3/35 kV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	389,75	236,70	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	292,11	161,43	0,00
2020	541,75	324,04	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	2144,47	962,26	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	1197,19	556,94	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	3804,99	1648,88	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	274,07	150,32	0,00
2021	635,26	354,33	0,00
2019	499,59	308,99	0,00

32.34.11.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.11.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.