

32.34.11-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.11-001

Tanımı 35kV, 1x35s/16 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2017	94,81	62,18	0,00
2013	59,86	36,65	0,00
2016	88,80	57,90	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	108,35	70,14	0,00
2019	139,15	91,56	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	580,20	285,04	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	150,38	96,02	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	74,10	45,24	0,00
2014	69,16	40,57	0,00
2022-1	324,89	165,04	0,00
2021	175,14	105,00	0,00

32.34.11-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.11-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.