

32.34.11-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.11-004

Tanımı 35kV, 1x95s/16 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	67,76	43,60	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2024	1141,89	581,54	0,00
2022-1	362,72	196,33	0,00
2017	107,94	73,98	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	646,60	339,36	0,00
2021	197,92	124,91	0,00
2015	83,86	53,82	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	101,05	68,89	0,00
2014	78,02	48,27	0,00
2018	123,22	83,44	0,00
2019	158,46	108,92	0,00
2020	170,81	114,23	0,00

32.34.11-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.11-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.