

32.34.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.11-007

Tanımı 35kV, 1x185s/25 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	126,05	88,01	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	185,07	129,60	0,00
2016	117,97	81,95	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	97,68	64,03	0,00
2022-1	419,96	233,63	0,00
2020	199,27	135,91	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	747,63	403,58	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	90,74	57,42	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	143,81	99,27	0,00
2013	78,93	51,87	0,00
2021	230,39	148,63	0,00

32.34.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.