

32.34.11-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.11-014

Tanımı 35kV, 3x150s/25 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	1254,41	604,06	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	360,28	227,54	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	528,67	335,06	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	2244,33	1043,48	0,00
2013	228,53	134,11	0,00
2018	412,13	256,66	0,00
2021	669,64	384,28	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2024	3978,22	1788,10	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	282,96	165,53	0,00
2020	572,54	351,40	0,00
2014	264,76	148,46	0,00
2016	337,57	211,87	0,00

32.34.11-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.11-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.