

## 32.34-021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34-021

**Tanımı** 1kV, 3x50s mm<sup>2</sup> NYY K-Muf

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	193,23	169,33	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	750,00	617,62	0,00
2023-1	1311,59	1067,15	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	294,16	262,51	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	242,32	216,74	0,00
2024	2195,56	1828,60	0,00
2020	404,37	359,35	0,00
2019	382,09	342,68	0,00
2017	259,77	232,75	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	156,41	137,19	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	451,04	392,95	0,00
2014	175,54	151,87	0,00

## 32.34-021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.34-021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.