

32.30.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.30.1-006
Tanımı	15kV, 1x120s/16 mm ² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	507,70	438,02	0,00
2013	234,89	175,32	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	538,96	459,37	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	356,29	276,99	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1023,67	789,62	0,00
2017	381,22	297,47	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1796,21	1364,04	0,00
2018	433,62	335,53	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	267,46	194,08	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	605,04	502,34	0,00
2015	290,49	216,40	0,00

32.30.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.30.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.