

32.30.1-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.30.1-007

Tanımı 15kV, 1x150s/25 mm² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	284,97	211,21	0,00
2015	309,99	235,50	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	381,16	301,43	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	407,91	323,71	0,00
2019	546,68	476,64	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1094,43	859,18	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	579,86	499,86	0,00
2013	250,68	190,80	0,00
2023-1	1918,80	1484,41	0,00
2018	463,74	365,12	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	649,83	546,61	0,00

32.30.1-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.30.1-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.