

32.30.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.30.1-008
Tanımı	15kV, 1x185s/25 mm ² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2014	300,87	219,58	0,00
2013	264,35	198,35	0,00
2015	326,92	244,83	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	607,87	519,65	0,00
2019	572,75	495,52	0,00
2023-1	2022,30	1543,27	0,00
2017	429,32	336,54	0,00
2018	488,25	379,59	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	3880,20	2644,50	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1152,62	893,19	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	401,24	313,38	0,00
2021	682,08	568,25	0,00

32.30.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.30.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.