

## 32.30.1-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.30.1-010

**Tanımı** 15kV, 3x25s/16 mm<sup>2</sup> YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	850,60	585,06	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	422,16	223,34	0,00
2019	790,37	557,90	0,00
2016	617,54	352,85	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	658,43	378,92	0,00
2022-1	1786,47	1005,57	0,00
2021	982,40	639,76	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	3179,36	1737,45	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	754,74	427,38	0,00
2015	522,94	275,67	0,00
2014	492,12	247,23	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## 32.30.1-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.30.1-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.