

## 32.30.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.30.1-015</b>
<b>Tanımı</b>	15kV, 3x120s/16 mm <sup>2</sup> YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	510,18	273,94	0,00
2015	631,95	338,13	0,00
2016	747,32	432,81	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	2161,63	1233,64	0,00
2018	913,25	524,26	0,00
2017	796,93	464,80	0,00
2023-1	3844,86	2131,36	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	8072,39	3652,23	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	1033,27	717,72	0,00
2021	1192,02	784,84	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	960,64	684,38	0,00
2014	594,23	303,25	0,00

## 32.30.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.30.1-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.