

32.30.1-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.30.1-017

Tanımı 15kV, 3x185s/25 mm² YVŞV Büzüşmeli Ek Mufu

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1094,46	759,50	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1017,49	724,23	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	540,66	289,90	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	791,85	458,02	0,00
2022-1	2290,51	1305,44	0,00
2017	844,40	491,87	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	4074,27	2255,36	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	967,67	554,79	0,00
2021	1262,76	830,53	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	629,78	320,92	0,00
2015	669,70	357,83	0,00

32.30.1-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.30.1-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.