

32.31.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.31.1-006
Tanımı	35kV, 1x150s/25 mm ² YE3SV Büzüşmeli Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	311,87	227,96	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	385,71	281,36	0,00
2024	4581,86	3039,18	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1604,46	1026,53	0,00
2016	471,85	360,14	0,00
2019	741,53	569,48	0,00
2021	906,66	653,08	0,00
2014	355,69	252,34	0,00
2018	574,40	436,24	0,00
2017	504,72	386,76	0,00
2020	793,74	597,22	0,00
2023-1	2840,72	1773,59	0,00

32.31.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.31.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.