

## 32.31.1-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |  |
|----------------|--|
| <b>Poz No</b>  | <b>32.31.1-009</b>                                     |
| <b>Tanımı</b>  | 35kV, 3x35s/16 mm <sup>2</sup> YE3SV Büzüşmeli Ek Mufu |
| <b>Birimi</b>  | Adet   |
| <b>Kurum</b>   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                           |
| <b>Fasikül</b> | 3. Bölge   |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 5460,81      | 2159,31       | 0,00            |
| 2013   | 537,15       | 277,56        | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 784,12       | 438,53        | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 665,45       | 342,60        | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 627,01       | 307,27        | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 3037,90      | 1249,90       | 0,00            |
| 2021   | 1579,73      | 795,19        | 0,00            |
| 2019   | 1225,70      | 693,41        | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 835,88       | 470,94        | 0,00            |
| 2018   | 958,61       | 531,18        | 0,00            |
| 2020   | 1335,18      | 727,19        | 0,00            |
| 2024   | 8472,80      | 3700,07       | 0,00            |

## 32.31.1-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: OG kablo ekleri, bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Malzeme bedelinin içerisinde Konnektör ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
- b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

## 32.31.1-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.