

## İB-64.2a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>İB-64.2a</b>
<b>Tanımı</b>	Demir Direklerin Düzeltilmesi (Şehir ve köy içi AG-OG)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	140,00	140,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	612,63	612,63	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	281,81	281,81	0,00
2017	223,00	223,00	0,00
2020	330,82	330,82	0,00
2016	207,00	207,00	0,00
2018	223,00	223,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	403,11	403,11	0,00
2015	171,00	171,00	0,00
2023-1	1225,26	1225,26	0,00
2014	156,00	156,00	0,00

## İB-64.2a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Tehlike yaratacak düzeyde her cins ve tipteki temelden eğik demir diređin düzeltilmesi için direk üzerindeki iletkenler mutlaka serbest hale getirilecek ve temel etrafı açılacaktır. Direk temeli şartname ve yönetmelikler de belirtilen esaslara göre uygun hale getirilerek eğik direkler düzeltilecek, temel dolgusu yapıldıktan sonra şartnamesine uygun şekilde iletken montajı yapılacaktır. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri birim fiyata dâhildir.

## İB-64.2a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.