

## İB-64.3a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>İB-64.3a</b>
<b>Tanımı</b>	Beton Direklerin Düzeltilmesi (Şehir ve köy içi AG-OG)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	181,00	181,00	0,00
2022-1	728,02	728,02	0,00
2019	334,89	334,89	0,00
2017	265,00	265,00	0,00
2016	234,00	234,00	0,00
2015	208,00	208,00	0,00
2018	265,00	265,00	0,00
2020	393,13	393,13	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	3611,00	3611,00	0,00
2023-1	1456,05	1456,05	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	204,00	204,00	0,00
2021	479,04	479,04	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## İB-64.3a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Tehlike yaratacak düzeyde her cins ve tipteki temelden eğik beton diređin düzeltilmesi için direk üzerindeki iletkenler mutlaka serbest hale getirilecek ve temel etrafı açılacaktır. Direk temeli şartname ve yönetmelikler de belirtilen esaslara göre uygun hale getirilerek eğik direkler düzeltilecek, temel dolgusu yapıldıktan sonra şartnamesine uygun şekilde iletken montajı yapılacaktır. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri birim fiyata dâhildir.

## İB-64.3a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.