

32.34.9-051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.9-051
Tanımı	5x1.5 mm ² , 0.6/1 kV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YVV (NYY)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	127,31	114,13	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	86,55	77,52	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	80,74	72,19	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	98,01	87,43	0,00
2020	134,73	119,68	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	437,04	355,30	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	249,94	205,67	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	150,28	130,86	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

32.34.9-051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.