

32.34.9-079 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.9-079

Tanımı 10kV, 1x35s/16 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	44,11	31,19	0,00
2024	618,88	375,53	0,00
2022-1	199,13	126,87	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	62,55	47,80	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	71,19	53,92	0,00
2021	112,42	80,71	0,00
2019	91,89	70,38	0,00
2016	58,48	44,51	0,00
2015	47,83	34,78	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	352,59	219,16	0,00
2020	98,38	73,81	0,00
2013	38,67	28,17	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

32.34.9-079 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-079 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.