

32.34.9-080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.9-080

Tanımı 10kV, 1x50s/16 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	102,74	78,17	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	49,85	36,80	0,00
2013	40,32	29,82	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	45,93	33,01	0,00
2023-1	365,48	232,05	0,00
2022-1	206,67	134,41	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	61,08	47,11	0,00
2017	65,35	50,60	0,00
2019	96,04	74,53	0,00
2018	74,35	57,08	0,00
2021	117,21	85,50	0,00

32.34.9-080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.